DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. dr. Józefa Marcelego Kopicza
w Szpęgawsku
ul. Kasztanowa 23, tel./fax 58 562 14 61
83-200 Starogard Gdański
NIP 592-15-56-025

Szpęgawsk, dnia 23.04.2021 r.

GA.273.3.1. 612 2021

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego
Kopicza w Szpęgawsku
ul. Kasztanowa 23
83-200 Starogard Gdański

Dotyczy: *postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na: „Budowa instalacji gazowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku".*

Sprawa: *odpowiedź na pytania Wykonawcy*

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2021 r. Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1

„Dokładnie jakiej mocy mają być zamontowane kotły gazowe?"

Odpowiedź:

Kocioł gazowy w kotłowni pawilonu "D" moc modulowana od 30 kW do 105 kW, kocioł gazowy w kotłowni pawilonu "C" moc 30 kW.

Pytanie nr 2

„Projekt zakłada 3 okapy w kuchni natomiast kosztorysie jest tylko jedna kuchenka, jaka jest prawidłowa ilość okapów i kuchenek?"

Odpowiedź:

Projekt zakłada jedną kuchenkę gazową i jeden okap bezpośrednio nad nią, trzy większe okapy na rysunku są to okapy istniejące.

Pytanie nr 3

„Kosztorys nie zakłada drzwi do kotłowni, czy mają być zamontowane nowe, jeśli tak to jakie mają mieć parametry i wymiary. Czy mają pozostać dotychczasowe?

Odpowiedź:

Tak. Należy zamontować nowe drzwi do kotłowni. Zgodnie z projektem budowlanym (zawsze projekt ma pierwszeństwo przed pozostałą dokumentacją).

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. dr. Józefa Marcelego
w Szpęgawsku
mgr Anna Szydłowska