DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. dr. Józefa Marcelego Kopicza
w Szpęgawsku
ul. Kasztanowa 23, tel./fax 58 562 14 61
83-200 Starogard Gdański
NIP 592-15-56-025

Szpęgawsk, dnia 23.04.2021 r.

GA.273.3.3. 614 2021

Zamawiający:
Dom Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego
Kopicza w Szpęgawsku
ul. Kasztanowa 23
83-200 Starogard Gdański

Dotyczy: *postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, na: „Budowa instalacji gazowej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej im. dr. Józefa Marcelego Kopicza w Szpęgawsku".*

Sprawa: *odpowiedź na pytania Wykonawcy*

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 23.04.2021 r. Zamawiający informuje:

Pytanie nr 1

„Proszę o podanie mocy kotłów w poszczególnych pawilonach."

Odpowiedź:

Kocioł gazowy w kotłowni pawilonu "D" moc modulowana od 30 kW do 105 kW, kocioł gazowy w kotłowni pawilonu "C" moc 30 kW.

Pytanie nr 2

„Czy roboty budowlane oraz elektryczne wskazane w DT należ wykonać w tym zadaniu?"

Odpowiedź:

Tak. Należy wykonać roboty budowlane i elektryczne wskazane w DT w tym zadaniu.

Pytanie nr 3

„Kto wykonuje podłączenie do istniejących pomp ciepła?"

Odpowiedź:

Budowaną Instalację gazową należy podłączyć do zasobników c.o. i zasobników c.w.u. Wykonanie podłączeń leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 4

„Czy woda w układzie pomp ciepła jest uzdatniona? Jeżeli tak to proszę podać jej parametry."

Odpowiedź:

Woda w instalacjach c.o. i c.w.u. jest uzdatniana we własnej stacji uzdatniania. W załączeniu sprawozdanie z ostatniego badania wody.

Pytanie nr 5

„Proszę o podanie PKOB budynków w których będzie wykonywana instalacja gazowa oraz kotłownia."

Odpowiedź:

PKOB budynków w których będzie wykonywana instalacja gazowa: 1264.

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
im. dr J. M. Kopicza
w Szpegawsku
mgr Anna Szwedowska